



التاريخ: / /

الرقم:

تنويه صادر عن اللوازم العامة بخصوص مناقصة رقم (PWA-WD-GSD/ MOF /2020/ 100)

شراء وتوريد الإحتياج من العدادات الإلكترونية وقطع الغيار اللازمة لها

لصالح سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى الإستفسار المقدم من شركة وبعد عرض الموضوع على لجنة فنية مختصة كان الرد كالتالي:

Question: Can we offer equal Stainless steel electrode instead of Hastelloy.

Answer:: It should be, but if it is not applicable at your factory, send us a letter from the manufacturer that explain the two materials are equivalent in function and output.

- مع العلم أن هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.

ناصر الخطيب

مكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة

رئيس لجنة العطاءات المركزية



2020.9.26