



مناقصة رقم (PWA-WD-GSD/ MOF /2020/ 101)

شراء وتوريد الإحتياج من القطع الميكانيكية والعدادات الميكانيكية/ لصالح سلطة المياه الفلسطينية- دائرة مياه الضفة الغربية

اسم الشركة	رقم البند	اسم البند	الكمية	سعر الوحدة بالشيكيل	السعر الاجمالي بالشيكيل	اسم الموديل	سبب الإحالة
شركة المؤسسة العربية للتجهيزات الميكانيكية	1.2	Ditto, but for DN100 PN40bar.	1	9950	9950	CLA-VAL90-01	الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً
	4.1	For DN150mm PN40	1	2950	2950	CLA-VAL52-03	
	22.1	Pump/Capacity 64 m3/h/TDH 45 m/Impellers: closed type stainless steel/Pump shaft: stainless steel/Diffuser: stainless steel./Stage casing: stainless steel/Pump /Efficiency: not less than 75%./-2960 RPM./Motor--20 hp-2960 RPM-F insulation class-IP 55-1.15 service factor.-Provided with thermal protection (PT or PTC).-power factor not less than 88%-Motor efficiency not less than -50 HZ.- three phaseNote: the pump and the driving motor shall be supplied as one unit.* (وحسب ما ورد في كراسة المناقصة)	1	16000	16000	EVMS	
	1.2.2	Ditto, but for 8"	2	7500	15000	RAF	
	1.2.4	Ditto, but for 4"	8	3900	31200	RAF	
	1.2.5	Ditto, but for 3"	8	2900	23200	RAF	
	1.2.6	Ditto, but for 2"	8	1900	15200	RAF	
	1.3.5	Ditto, but for 3"	8	1750	14000	RAF	
إجمالي الإحالة على شركة المؤسسة العربية للتجهيزات الميكانيكية بالشيكيل شامل لضريبة القيمة المضافة					127500		

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

فادي مرجانة/وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فادي مصلح/وزارة الاقتصاد

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية

عضو لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام

عضو لجنة العطاءات المركزية

من 24.11.2020 الى 30.11.2020

عماد أبو الرب

بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

State of Palestine  
Ministry of Finance  
General Supplies Department



دولة فلسطين  
وزارة المالية  
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة PWA-WD-GSD/ MOF /2020/ 101

اسم الشركة	رقم البند	اسم البند	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الاجمالي بالشيكل	اسم الموديل	سبب الإحالة
شركة سما للأنظمة الميكانيكية	3.2	Ditto, but For DN150 PN40	1	26500	26500	Bermad 800 Series	الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً
	3.3	Ditto, but For DN100 PN40	1	21400	21400	Bermad 800 Series	
	6.2	For DN80 mm PN40	1	2300	2300	VAG	
	6.3	Ditto, but For DN300 mm PN25	1	4800	4800	VAG	
	6.4	Ditto, but For DN200 mm PN25	2	2350	4700	VAG	
	6.5	Ditto, but For DN100 mm PN25	2	880	1760	VAG	
	7.1	DN 50 mm PN20	4	220	880	WRAS D151	
	9.2	Ditto, but For DN 200 mm PN 40	1	3800	3800	DVD	
	9.3	Ditto, but For DN 150 mm PN 40	1	2300	2300	DVD	
	9.4	Ditto, but For DN 100 mm PN 25	1	1250	1250	DVD	
	9.5	Ditto, but For DN 80 mm PN 25	1	900	900	DVD	
	9.6	Ditto, but For DN 50 mm PN 25	1	550	550	DVD	
	11.4	Ditto, but For DN 300 mm PN 25	1	600	600	QUICKFIT	
	11.10	Ditto, but For DN 80 mm PN 25	1	240	240	MS4	
	11.11	Ditto, but For DN 50 mm PN 25	1	150	150	ASME B40.1 GRANDE B	
	12.1	0-1 bar	10	200	2000	ASME B40.1 GRANDE B	
	12.2	Ditto, but 0-10 bar	10	85	850	ASME B40.1 GRANDE B	
	12.3	Ditto, but 0-16	10	85	850	ASME B40.1 GRANDE B	
12.4	Ditto, but 0-25	10	85	850	ASME B40.1 GRANDE B		
12.5	Ditto, but 0-40 bar	10	85	850	ASME B40.1 GRANDE B		
13.1	Threaded Tee(2"-2"-2") without cement mortar lining.	5	29	145	GF		

ناصر الخطيب  
رئيس لجنة العطاءات المركزية  
6 of 2Page

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية فادي مصلح /وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان فادي مرجانة /وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عمر نور  
ل

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام  
من 24.11.2020 إلى 30.11.2020

عضو  
علي أبو الرب

بسام دويكات /الامانة العامة لمجلس الوزراء مها القاضي /مؤسسة الدراسات والمطابيس

State of Palestine  
Ministry of Finance  
General Supplies Department



دولة فلسطين  
وزارة المالية  
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة PWA-WD-GSD/MOF/2020/101

اسم الشركة	رقم البند	اسم البند	الكمية	سعر الوحدة بالشيكيل	السعر الاجمالي بالشيكيل	اسم الموديل	سبب الإحالة
شركة سما للأنظمة الميكانيكية	15.4	Reducer (8"-6")	5	80	400	FIP	الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً
	15.5	Reducer (6"-4")	5	60	300	FIP	
	15.6	Reducer (4"-3")	5	25	125	FIP	
	15.7	Reducer (3"-2")	5	25	125	FIP	
	15.8	Reducer (2"-1") without cement mortar lining	5	20	100	GF	
	16.4	Ditto, but for DN 200 PN 40	5	320	1600	Mendison	
	16.5	Ditto, but for DN 150 PN 40	5	150	750	Mendison	
	16.6	Ditto, but for DN 100 PN 25	5	85	425	Mendison	
	16.7	Ditto, but for DN 80 PN 25	5	50	250	Mendison	
	16.8	Ditto, but for DN 50 PN 25	5	40	200	Mendison	
	17	Steel Coupling (2")	5	8	40	FIP	
	18	Steel Nipple(2", length : 10 cm)	5	8	40	FIP	
	19.1.1	For 50mm mechanical seal PN 25	3	3700	11100	VULCAN	
	19.1.2	For 45mm mechanical seal PN 25	2	3400	6800	VULCAN	
	19.2.1	For mechanical seal 40 mm PN25	2	3200	6400	VULCAN	
	19.2.2	For mechanical seal 35mm PN25	2	2800	5600	VULCAN	
	20	Supply F210-50mm pillow block ball bearing, stainless steel/cast iron square flange with 4 bolt bore 50mm mounted bearing, type NSK BEARING UNITS.	3	650	1950	NSK	

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

فادي مرجانة/وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان

فادي مصلح/وزارة الاقتصاد

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام  
من 24.11.2020 إلى 30.11.2020

عضو  
لجنة العطاءات

بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

State of Palestine  
Ministry of Finance  
General Supplies Department



دولة فلسطين  
وزارة المالية  
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة PWA-WD-GSD/ MOF /2020/ 101

اسم الشركة	رقم البند	اسم البند	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الاجمالي بالشيكل	اسم الموديل	سبب الإحالة
شركة سما للأنظمة الميكانيكية	21	Supply F209-45mm pillow block ball bearing, stainless steel/cast iron square flange with 4 bolt bore 50mm mounted bearing, type NSK BEARING UNITS.	2	600	1200	NSK	الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً
	1.1.1	Supply (DN 150 mm) 6" cast iron Woltman water meter, class B , PN 40 bar (W.P), sealed dry register, magnetic drive (magnetic transmission / coupling ), the measuring unit should be removable type without removing the body from the pipe (Interchangeable Type), complete with flanges, gaskets, bolts and nuts , etc. , non toxic factory epoxy internally and externally coated , in accordance with ISO 4064 or equivalent .	2	8700	17400	MieStream	
	1.1.2	Ditto, but for 4"	5	6200	31000	MieStream	
	1.3.4	Ditto, but for 4"	8	2500	20000	ARAD	
إجمالي الإحالة على شركة سما للأنظمة الميكانيكية بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة						192855	

إجمالي إحالة المناقصة بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة 320355

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

فادي مرجانة/وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فادي مصلح/وزارة الاقتصاد

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية

عمر مورا

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام

من 24.11.2020 إلى 30.11.2020

عضو

بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

State of Palestine  
Ministry of Finance  
General Supplies Department



دولة فلسطين  
وزارة المالية  
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة PWA-WD-GSD/ MOF /2020/ 101

- تم إلغاء البنود الموضحة في الجدول التالي على أن يتم شراؤها حسب السقوف المالية:

رقم البند	اسم البند
1.1	For DN200 PN40.
2.1	For 2" PRV PN40.
3.1	Ditto, but For 1" PRV PN40.
3.2	For DN200 PN40
4.2	For DN100mm PN40
4.3	For DN80mm PN40
4.4	Ditto, but For DN150 mm PN25
4.5	Ditto, but For DN100 mm PN25
4.6	Ditto, but For DN80 mm PN16
5.1	DN200 mm PN16
6.1	For DN200 mm PN40
6.6	Ditto, but For DN50 mm PN25
8.1	For DN 300 mm PN 40
8.2	Ditto, but for DN 200 mm PN 40
8.3	Ditto, but for DN 350 mm PN 25
9.1	For DN 300 mm PN 40
10.1	For DN 200 mm PN 40
10.2	Ditto, but For DN 150 mm PN 40

رقم البند	اسم البند
10.3	Ditto, but For DN 100 mm PN 40
10.4	Ditto, but For DN 150 mm PN 25
11.1	For DN 500 mm PN 40
11.2	Ditto, but For DN 400 mm PN 40
11.3	Ditto, but For DN 350 mm PN 40
11.5	Ditto, but For DN 250 mm PN 40
11.6	Ditto, but For half Dresser DN 250 mm PN 40
11.7	Ditto, but For DN 200 mm PN 40
11.8	Ditto, but For DN 150 mm PN 25
11.9	Ditto, but For DN 100 mm PN 25
13.11	Tee(16"-8"-8") 40 bar
16.1	DN 500 PN 40
16.2	Ditto, but for DN 400 PN 40
16.3	Ditto, but for DN 300 PN 40
1.1.3	Ditto, but for 3"
1.2.3	Ditto, but for 6"
1.3.2	Ditto, but for 8"
1.3.3	Ditto, but for 6"

رقم البند	اسم البند
1.3.6	Ditto, but for 2"
2.1.2	Ditto, but for 1"
2.2.2	Ditto, but for 1"
23.1	Air compressor/Supply Air compressor Atlas copco or equivalent with the following specifications ( حسب ما ورد في كراسة المناقصة )
1.2.1	Supply (DN 250 mm) 10" cast iron Woltman water meter, class B , PN 25 bar (W.P), sealed dry register, magnetic drive (magnetic transmission / coupling ), the measuring unit should be removable type without removing the body from the pipe (Interchangeable Type), complete with flanges, gaskets, bolts and nuts , etc , non toxic factory epoxy internally and externally coated , in accordance with ISO 4064 or equivalent .
1.3.1	Supply (DN 250 mm) 10" cast iron Woltman water meter, class B , PN 16 bar (W.P), sealed dry register, magnetic drive (magnetic transmission / coupling ), the measuring unit should be removable type without removing the body from the pipe (Interchangeable Type), complete with flanges, gaskets, bolts and nuts , etc , non toxic factory epoxy internally and externally coated , in accordance with ISO 4064 or equivalent .
2.1.1	(2") PN 25 threaded water meter Class (B) with records and gaskets, the body should be Bronze (The copper shall be of a high quality corrosion- resistant copper alloy containing not less than 75% copper) All in accordance with ISO Standard No. 4064 or equivalent
2.2.1	2") PN 16 threaded water meter Class (B) with records and gaskets. The body should be Bronze (The copper shall be of a high quality corrosion- resistant copper alloy containing not less than 75% copper) All in accordance with ISO Standard No. 4064 or equivalent
2.2	Ditto, but For 1"PRV PN40

ناصر الخطيب  
رئيس لجنة العطاءات المركزية  
6 of 6Page

عضو  
من 24.11.2020 إلى 30.11.2020  
عرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية فادي مصلح / وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان فادي مرجانة / وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس بسام دويكات / الامانة العامة لمجلس الوزراء